

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга | ОГРН 1117847432174 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

| | |
|---------------------------|-------------|
| 1. образование дошкольное | ОКВЭД 85.11 |
|---------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Форма собственности Собственность субъекта РФ | ОКФС 13 |
|--------------------------------------------------------|---------|

(указывается форма собственности по ОКФС)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ | ОКОПФ 75203 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

| | | |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Заведующий | Гостева И.А. |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Телефон, факс руководителя объекта | Тел. (812)492-53-14 | Факс (812)492-00-58 |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| E-mail объекта | 3kindom@mail.ru |
|-----------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Юридический адрес объекта | 197343 | Санкт-Петербург, ул. Омская дом 18, литер А |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|

(индекс) (почтовый адрес)

| | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Фактический адрес объекта | 197343 | Санкт-Петербург, ул. Омская дом 18, литер А |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|

(индекс) (почтовый адрес)

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование организации владельца (арендатора) объекта | ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | (индекс) |
|---------------------------------------------------------------------|----------|

(почтовый адрес)

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Приморского района Санкт-Петербурга |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

| | | |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Юридический адрес вышестоящей организации | 197374 | Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.83 |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|

(индекс) (почтовый адрес)

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Исполняющий обязанности главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга А.В. Никоноров |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. (812)576-82-82 | Факс (812)576-82-82 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------------------------|--|
| E-mail руководителя вышестоящей организации | |
|----------------------------------------------------|--|

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| Наименование объекта (подразделения объекта) | | ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга | | | | | | | | | |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | | 197343, Санкт-Петербург, ул. Омская дом 18, литер А | | | | | | | | | |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | | 1109,8 | | | | | | | | | |
| Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | | 1,2,3 этажи | | | | | | | | | |
| Кадастровый номер объекта | | 78 | 34 | 4003 | 10 | 12 | | | | | |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | | | | | | | | | | | Дети |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | | | | | | | | | | | Дети-инвалиды общего заболевания |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | | | | | | Да, при предоставлении родителями перечня психолого-педагогических мероприятий ИПРА ребенка-инвалида | | | | | |

АНКЕТА (основная часть)

| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ | Примечание |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------|
| | | | | | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|-------------------|----|
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание | 1 | | | Ширина пешеходных путей «К» | м | 2,5 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 | |
| | | 1 | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | 0,015 | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 | |
| | | 1 | | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.11 | |
| | | 0 | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие | нет | | п.4.3.4, рис.Д.4 | |
| | | 0 | | | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | нет | | | |
| 1.2 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 2 | Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------------------------|----|--|
| 2.6 | Входные площадки | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| | Входные площадки входного узла №1, входного узла №2, входного узла №3 | 1 | | | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 5.1.3 | | |
| | | 0 | | | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | СП 35-101-2001, п.3.17 | | |
| | | 1 | | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | | |
| | | 1 | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | 0,15 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | | |
| | | 1 | | | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | | |
| | | 0 | | | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К» | соответствие | | | п. 5.1.3 | | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| | Входные тамбуры входного узла №1, входного узла №2, входного узла №3 | 1 | | | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | соответствие | да | Не менее 1,5 | 5.1.7. | | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| | Входные двери входного узла №1, входного узла №2, входного узла №3 | 1 | | | Ширина в свету «К» | м | 1,2 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | | |
| | | 1 | | | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,04 | Не более 0,014 | | | |
| | Тамбурные двери входного узла №1, входного узла №2, входного узла №3 | 1 | | | Ширина в свету «К» | м | 1,1 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | | |
| | | 1 | | | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,03 | Не более 0,014 | | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | | |
| 3 | Пути движения внутри здания | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|--------------------------------------|----|
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | Дверные проемы в стенах, выходах из помещений на лестницу | 1 | | | Ширина «К» | м | 0,8 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 | |
| | | 1 | | | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,08 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 | |
| | | 1 | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 5.4.1 | |
| 3.3 | Внутренние лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | Лестница №1, Лестница №2, Лестница №3, | 1 | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,28 | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 | |
| | | 1 | | | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,16 | 0,13 - 0,17 | | |
| | | 1 | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,85 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | 1 | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,15 | 0,27-0,33 | | |
| | | 0 | | | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие | | | п. 5.2.11 | |
| | | 1 | | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 0,9 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 | |
| | | 0 | | | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м | | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 | |
| | | 1 | | | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие | да | | п. 5.2.9 | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| 3.8 | Лифты | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 6 | Автостоянки | | | | | | | | | |
| 6.1 | Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

| | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------|
| Заполнил Анкету: 492-00-58 телефон | Заместитель заведующего по АХР Должность | Егорова А.Н. ФИО | _____ | « 02 » декабря 2021 г. |
| Согласовано: 492-53-14 телефон | Заведующий Должность руководителя обследованного объекта | Гостева И.А. ФИО | _____ | « 02 » декабря 2021 г. |